



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**
Главный Центр государственного санитарно-эпидемиологического надзора Минобороны России

(наименование территориального органа)

САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 77.МО.01.527.П.007539.02.09 от 04.02.2009 г.

Настоящим санитарно-эпидемиологическим заключением удостоверяется, что продукция:
Профиль металлический тонкостенный для облицовки потолков, наружных и внутренних стен
зданий и сооружений

изготовленная в соответствии
ТУ 5271-001-89479113-2008

СООТВЕТСТВУЕТ (~~НЕ СООТВЕТСТВУЕТ~~) санитарным правилам
(ненужное зачеркнуть, указать полное наименование государственных санитарно-эпидемиологических
правил и нормативов):

ГН 2.1.6.1338-03 "ПДК загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест", ГН
2.2.5.1313-03 "ПДК вредных веществ в воздухе рабочей зоны"

Организация-изготовитель

ЗАО "АСЛ Системы", 142701, Московская обл., Ленинский район, г. Видное, южная промзона,
владение 8(Российская Федерация)

Получатель санитарно-эпидемиологического заключения

ЗАО "АСЛ Системы", 109004, г. Москва, Мартыновский пер., д. 2/14, стр. 2(Российская Федерация)

Основанием для признания продукции, соответствующей (не соответствующей)
санитарным правилам, являются (перечислить рассмотренные протоколы исследований, наименование
учреждения, проводившего исследования, другие рассмотренные документы):

Протокол испытаний № 9 В от 02.02.2009 г. ИЛЦ Филиал ФГУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в
городе Москве" на транспорте во Внуково, Аттестат аккредитации ГСЭН.RU.ЦОА.021/12 РОСС
RU.0001.511585

№ 2552771

ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОДУКЦИИ

Вещества,
показатели (факторы)

Гигиенический
норматив
(СанПиН, МДУ, ПДК и др.)

Миграция вредных веществ в модельную среду (воздух), мг/м куб.

стирол

0,002

толуол

0,6

ксилолы (смесь изомеров)

0,2

фенол

0,003

бензол

0,1

Область применения:

В строительстве и ремонте общественных, производственных, вспомогательных, лечебно-профилактических учреждений, предприятий общественного питания, пищеблоков и других сооружений для обшивки потолков, наружных и внутренних стен зданий и сооружений на объектах Министерства обороны Российской Федерации и других объектах

Необходимые условия использования, хранения, транспортировки и меры безопасности:

В соответствии с ТУ 5271-001-89479113-2008

Информация, наносимая на этикетку:

В соответствии с ТУ 5271-001-89479113-2008

Заключение действительно до 05.02.2014 г.



Главный государственный санитарный врач
(заместитель главного государственного санитарного врача)



Волгин А. Р.

Бланк N 2552771