



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

Федеральное государственное учреждение Министерства обороны "842 центр государственного санитарно-эпидемиологического надзора РВЧН"

(наименование территориального органа)

САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 50.РА.02.561.П.002128.06.10 от 30.06.2010 г.

Настоящим санитарно-эпидемиологическим заключением удостоверяется, что продукция:
Акустические подвесные потолки Ecophon (Экофон) наименований: Focus, Gedina, Advantage, Opta, POP, Master, Industry; Комплектующие Ecophon

изготовленная в соответствии
Контракт №01FIN/2010 от 15 декабря 2009 г.

СООТВЕТСТВУЕТ ~~(НЕ СООТВЕТСТВУЕТ)~~ санитарным правилам

(ненужное зачеркнуть, указать полное наименование государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов):

ГН 2.1.6.1338-03 "Предельно-допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест", ГН 2.1.6.2309-07 "Ориентировочно-безопасные уровни воздействия (ОБУВ) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест", СанПиН 2.6.1.2523-09 "Нормы радиационной безопасности" (НРБ-99/2009)

Организация-изготовитель

"Сен-Гобен Ракеннустуотит" ОУ / "Saint-Gobain Rakennustuotteet" ОУ / PO BOX 250, FI-05801 Hyvinkaa, Finland / п/я 250, ФИ-05801, Хьювинка (Финляндия)

Получатель санитарно-эпидемиологического заключения

ООО "Сен-Гобен Строительная Продукция Рус", 140300, Московская область, г. Егорьевск, ул. Смычка, д. 60 (Российская Федерация)

Основанием для признания продукции, соответствующей (не соответствующей) санитарным правилам, являются (перечислить рассмотренные протоколы исследований, наименование учреждения, проводившего исследования, другие рассмотренные документы):

Протокол испытаний № 106-0017 от 3 июня 2010 г. Испытательный Центр Сергиево-Посадского филиала ФГУ "Менделеевский ЦСМ" (Регистрационный номер аттестата аккредитации ГОСТ Р № РОСС RU.0001.21АЮ22)

№3209875

ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОДУКЦИИ

Вещества,
показатели (факторы)

Гигиенический
норматив
(СанПиН, МДУ, ПДК и др.)

Выделение в воздушную среду, мг/м.куб, не более:

формальдегид	0,003
ацетальдегид	0,01
этиленгликоль	1,0
фенол	0,003
диметилтерефталат	0,01
спирт метиловый	0,5
спирт бутиловый	0,1
спирт изобутиловый	0,1
ацетон	0,35
пыль стекловолокна и стекловаты	0,06
Эффективная активность ЕРН, Бк/кг	370,0

Область применения:

Строительные материалы для звукопоглощения и внутренней отделки всех типов помещений жилых, общественных, промышленных зданий на объектах Министерства обороны РФ и других объектах

Необходимые условия использования, хранения, транспортировки и меры безопасности:

В соответствии с рекомендациями изготовителя

Информация, наносимая на этикетку:

Наименование продукции, фирма изготовитель и ее адрес



Заключение действительно до 01.07.2015 г.

Главный государственный санитарный врач
(заместитель главного государственного санитарного врача)



Назаров И.М.

Бланк N 3209875